

Република Србија
Електро-саобраћајна техничка школа „Никола Тесла“
Доситејева бр.446
Краљево
Дел.бр.1521/01
Датум:15.6.2017.год.

Наручилац у законском року од 3(три) дана од дана пријема захтева , а на основу чл.63.ст.3.Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ бр.124/2012,14/2015 и 68/2015) , објављује одговоре на захтев потенцијалног понуђача за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације у јавној набавци бр.ЈН бр.02/2017ЈНМВ,који је стигао електронском поштом 12.6.2017.год. у 15,43 сати,а пошто је стигао после истека радног времена исти је заведен код понуђача 13.6.2017.год. под дел.бр.1473/01

1.Питање број 1:Разматрајући предметну конкурсну документацију,уочили смо да наручилац захтева:набавку,испоруку и инсталацију дрвеног спортског пода на еластичној потконструкцији.Подна даска мора бити масив(пуни дрво),минималне дебљине 22mm,фабрички лакирана одозго и одоздо.Подна облога мора да буде тврд дрвени масив,минималне дебљине 22 mm,радионички лакиран и обострано заштићен од УВ зрачења.

Паркет и потконструкција мора да поседују:

- FIBA сертификат
- ЕН 14904 стандард или одговарајући што се документује уз понуду.

Наручилац се овом приликом није изјаснио од ког дрвета захтева да буде спортски под?

Одговор наручиоца на питање бр.1:

Спортски под мора бити од пуног дрвета јавора,букве или храста минималне дебљине 22mm.

2.Питање бр.2.

Наручилац предметном конкурсном документацијом захтева више него што је потребно за предметну јавну набавку.

Спортски под се поставља у фискултурној сали средње техничке школе.Предметна фискултурна сала не испуњава ни минималне техничке

претпоставке да би се у истој одржавала међународна, европска, светска и олимпијска такмичења.

Површина је 567m², нема прописани број седишта, нема FIBA семафор и многе друге техничке услове, да би се у истој одржавала такмичења по FIBA правилима.

Предлажемо наручиоцу да повуче из конкурсне документације услов за FIBA сертификатом, пуно дрво дебљине 22mm.

Молимо наручиоца да се изјасни, односно образложи објективну потребу да под, који набавља, поседује тражене техничке карактеристике (да је од пуног дрвета, тачно наведених димензија, дебљине 22mm, фабрички лакиран са горње и доње стране, са заштитом од УВ зрака)?

Такође тражимо изјашњење, зашто наручилац не би прихватио другу врсту и димензије, као што је вишеслојни паркет, дебљине 22mm, уколико под паркет испуњава тражени EN стандард?

Због чега наручилац инсистира да под има FIBA сертификат, а имајући у виду да се у сали, за коју се под набавља, не одржавају такмичења по FIBA правилима?

Због чега наручиоцу не одговара други спортски под, који нема FIBA сертификат, а испуњава тражени EN стандард?

Зашто су неопходне баш наведене димензије, пуно дрво, а не вишеслојни под/паркет, фабрички лакиран одозго?

Зашто наручиоцу не одговара друга врста и димензија паркета, уколико испуњава EN стандард?

Због чега под/паркет, који испуњава тражени EN стандард, не испуњава потребе наручиоца, већ само онај под, који поседује FIBA сертификат, имајући у виду да се у салама, за које се под набавља, не одржавају такмичења по FIBA правилима?

Уколико наручилац у одговору наведе да је то због квалитета пода, такав одговор не прихватамо, јер под/паркет који испуњава EN стандард, а не поседује FIBA сертификат, није ништа мање квалитетан од пода/паркета који поседује FIBA сертификат?

И да додамо још и то, да FIBA сертификат не указује обавезно и на квалитет спортског пода?

Одговор наручиоца на питање бр.2.:

Наручилац се приликом одређивања техничких спецификација водио жељом да добије што квалитетнији спортски под/паркет те је стога прописао одређене услове. Међутим, уважавајући сугестију потенцијалног понуђача у вези са FIBA сертификатом, наручилац одустаје од FIBA сертификата и као услов који под мора да задовољи остаје EN 14904 стандард. Сходно том, наручилац ће извршити измену конкурсне документације.

Потенцијални понуђач је у оквиру питања бр.2. поставио више питања са, по мишљењу наручиоца, погрешним констатацијама. Наручилац се у претходном пасусу, изјаснио да одустаје од захтева да под и потконструкција поседују FIBA сертификат, али остаје при захтеву да спортски под/паркет мора да поседује EN 14904 стандард, као усвојен и опште прихваћен стандард за ову област.

Нису тачне чињенице да је наручилац захтевао било какве димензије како би тиме фароризовао било ког понуђача. Наручилац је једино инсистирао да буде пуно дрво минималне дебљине 22mm, те стога не стоји чињеница навођења било каквих тачних димензија.

Увидом у постављене спортске подове на тржишту као и у складу са EN 14904 стандардом и важећим прописима, наручилац је сматрао да ће квалитет и трајност пода обезбедити прописујући да под буде минималне дебљине 22mm од пуног дрвета. Минимална дебљина је неки минимални захтев који се односи на дебљину пода и она је готово код свих произвођача спортских подова и преко 22mm. Тиме је наручилац испоштовао своје захтеве да има квалитетан, дуготрајан под, са могућношћу хобловања и лакирања у што дужем периоду, јер се средства за овакво инвестиционо одржавање (замена спортског пода/паркета) ретко одобравају.

Прегледом спортских подова на тржишту путем интернета, као и увидом у објављене јавне набавке на Порталу јавних набавки са истим предметом набавке, наручилац је утврдио да је стандардан захтев за спортским подом да буде од пуног дрвета, дебљине 22mm. Још једном напомињемо да наручилац није дао ограничавајући опис за понуђаче.

Инсистирање наручиоца да под мора бити фабрички лакиран са горње стране је неопходно због компатибилности самог пода са лаком, скраћеног поступка за поставку (уштеда на времену поставке, пошто нема процеса лакирања и хобловања), лакше контроле самог производа и сл.

Напомињемо да је фабрички лакиран под далеко бољи, увидом на тржишту и да је већина подова са EN стандардом фабрички лакирано.

Паркет такође мора бити излакиран и са доње стране (није неопходно да буде фабрички излакиран са доње стране) како би се

спречила евентуална појава жишка и како би се заштитио паркет са свих страна услед термичких дејстава, појаве влаге и слично.

Одговор наручиоца на питање бр.3:

Сходно одговору на питање бр.1. наручилац одустаје од FIBA сертификата и остаје при томе да под мора да задовољи EN 14904 стандар , те ће се и изменити и референце које ће се односити само на спортске подове са стандардом EN 14904. Сходно томе, наручилац ће извршити измену конкурсне документације у складу са Законом о јавним набавкама.


Одговор наручиоца на питање бр.4:

Наручилац као доказ референци прихвата искључиво копије окончаних ситуација у целини са свим странама на којима се јасно види количина постављеног спортског пода/паркета са овером од стране надзорног органа и инвеститора.

Комисија за јавну набавку



Бранко Ђоковић, дипл. грађ. инж.



Љиљана Стојановић, дипл. екон.



Марија Кнежевић, дипл. правник